



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
PISA

Pisa, 15-3-2010

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Prot. N. 2806

COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO		
Prot. n.		
5579	22-03-2010	
CAT.....	CLAS.....	FASC.....

Al Sig. Sindaco  
del  
Comune di S. Croce S/A

**OGGETTO:** Teatro Comunale Giuseppe Verdi - Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi all'attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento con oltre 100 persone presenti (Att. n.83 del D.M.16/06/2012 ) sita in Comune di S. Croce S/A, Via Giuseppe Verdi n.1-Pratica VV.F. N° 32990.

Si trasmette in allegato il certificato di prevenzione incendi relativo alla attività in oggetto avente validità fino al 01.03.2016.

Il Certificato di Prevenzione Incendi attesta che all'atto del sopralluogo effettuato da un tecnico di questo Comando è stato riscontrato il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti ed in particolare è stata riscontrata l'attitudine funzionale degli impianti di protezione antincendio presenti nell'attività.

Durante il periodo di validità del certificato di prevenzione incendi il titolare è tenuto , tra gli altri , ad osservare gli obblighi relativi :

1. al mantenimento in efficienza dei sistemi , dispositivi , attrezzature , impianti ed altre misure finalizzate alla sicurezza antincendio presenti nell' attività ;
2. alla effettuazione di verifiche di controllo e di interventi di manutenzione ai predetti sistemi , dispositivi , attrezzature ed impianti finalizzati alla sicurezza antincendio secondo cadenze temporali programmate ( e comunque non superiore a sei mesi ) al fine di garantire agli stessi adeguati livelli di affidabilità ;
3. al mantenimento ed all' aggiornamento di un *registro dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni* effettuate sui sistemi, dispositivi , attrezzature ed impianti finalizzati alla sicurezza antincendio ; detto registro dovrà essere tenuto a disposizione per eventuali verifiche ispettive del Comando .

Inoltre , ai sensi del D.lgs. 09.04.2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni , il titolare è tenuto ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente :

- a) sui rischi di incendio connessi con l' attività stessa ;
- b) sulle misure di prevenzione e protezione adottate ;
- c) sulle precauzioni da osservare per evitare l' insorgere di un incendio ;
- d) sulle procedure da attuare in caso di incendio .

Tutta l' attività di informazione e formazione del personale dipendente in materia di sicurezza antincendio deve essere annotata su un registro che deve essere aggiornato a cura del responsabile dell' attività / datore di lavoro e reso disponibile per eventuali verifiche ispettive effettuate dall' organo di vigilanza .

Il certificato di prevenzione incendi decade a seguito di qualsiasi variante dell' attività soggetta a controllo che ne alteri le condizioni di sicurezza ; in tal caso deve essere attivata la procedura prevista dal DPR n. 37/98 volta al rilascio della autorizzazione antincendio .

L' istanza per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi dovrà essere presentata entro la scadenza dello stesso nelle forme previste dal già citato DPR n. 37/98 .

Il responsabile del procedimento  
(Ing. Salvatore Cacciatore)

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Ing. Claudio CHIAVACCI)



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PISA

**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 e N. 17  
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCIATA ALLA DITTA : **COMUNE DI S. CROCE S/A**

Per il **Teatro Comunale Giuseppe Verdi** adibito a luogo di spettacolo e di trattenimento con capienza superiore a 100 presenze ( max 312 spettatori di cui n. 120 in platea, n. 56 nel I° ordine di palchi , n. 68 nel II° ordine di palchi, n. 68 nel III° ordine di palchi secondo l'autorizzazione della CPVLPS del 20.03.1986 rilasciata dalla Questura di Pisa per l'Att. n.83 del D.M. 16.02.1982 );

IL PRESENTE CERTIFICATO CON VALIDITA' dal 02.03.2010 al 01.03.2016;

PER L'ATTIVITA' N° 83;  
SITA NEL COMUNE DI S. CROCE SULL'ARNO ;  
VIA Verdi n. 1 ;

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

Arredi vari ;

LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI D'ESERCIZIO:

- Osservare le norme di esercizio e di gestione indicate nelle nota di trasmissione del presente atto, la quale costituisce parte integrante del certificato stesso
- Osservare le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 1998 relativamente ai controlli di efficienza e alla manutenzione programmata dei sistemi, impianti, attrezzature e dispositivi finalizzati alla sicurezza contro gli incendi;
- Osservare le prescrizioni d'esercizio riportate nell'autorizzazione della CPVLPS del 20.03.1986 rilasciata dalla Questura di Pisa ;
- Osservare le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, relativamente agli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività;
- Osservare le norme di sicurezza sul lavoro previste dal D.lgvo 09.04.08 n.81 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento alle disposizioni inerenti:
  - l'informazione, la formazione nonché la sorveglianza sanitaria di lavoratori,
  - il mantenimento dell'efficienza e l'esecuzione di interventi di manutenzione programmata degli impianti e delle macchine
  - la disponibilità e la osservanza di procedure operative disciplinanti le diverse fasi delle lavorazioni svolte, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate su macchine, impianti ed ambienti di lavoro in genere

SISTEMI,DISPOSITIVI,ATTREZZATURE ANTINCENDIO:

Impianto idrico antincendio , composto da N. 3 Idranti interni D.N. UNI 45 mm , N.1 attacco esterno D.N. UNI 70 mm per motopompa VV.F. , alimentato da gruppo di pressurizzazione in apposito locale con propria riserva idrica interrata da mc. 25;

N. 7 estintori a polvere chimica da Kg.6 di idonea capacità estinguente del tipo approvato dal M.I.; N.1 Estintore a CO2 al tra P.T. e I° ordine ; N. 2 Estintori a polvere chimica da Kg.6 nel seminterrato ; N.4 Estintori a polvere da Kg.6 nel II° ordine , N.4 Estintori a polvere da Kg.6 nel III° ordine ;N.1 Estintore a Polvere da Kg.6 sul palcoscenico ; Allarme antincendio del tipo Manuale collegato a segnalatori d'allarme ottico acustico; N.1 E.F.C. sulla copertura dell'edificio;

Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti, alle attrezzature o alle condizioni d'esercizio della attività, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi secondo le procedure di cui al D.P.R. 12.01.98 N. 37.

Entro la data di scadenza del presente Certificato di Prevenzione Incendi il Titolare è tenuto a richiederne il rinnovo con le modalità riportate all'art. 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N. 37.

Il Responsabile del procedimento  
( Ing. Salvatore Cacciatore)

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
Ing. Claudio CHIAVACCI

Pisa li

15-3-2010